ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОЕ90 от 13.08.2021 г.
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п
Дата утверждения: 16.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-8393-1496
Дата оформления: 16.06.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): *09.06.2022 09 ч. 43 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.06.2022 12 ч. 20 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 09.03.2022 № 208/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, скважина №2

Код образца (пробы): *1.2.06.22.8393.Д*
Объем образца: *6,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость, темный стеклянный флакон*

НД на методику отбора:
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С*
Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8393.Д

Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований

Дата начала исследования: 09.06.2022 12 ч. 35 мин.
Дата окончания исследования: 16.06.2022

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	массовая концентрация нефтепродуктов	менее 0,005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
3	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б (Cr-Co)
5	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
7	Массовая концентрация АПАВ	менее 0,025	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
8	Железо	менее 0,05	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
9	Марганец	менее 0,01	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
10	Удельная суммарная альфа-активность	менее 0,18	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
11	Нитраты	9,6 ± 1,4	мг/дм^3	ГОСТ 33045-2014 метод Д
12	Перманганатная окисляемость	0,90 ± 0,18	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
13	Сульфаты	133 ± 13	мг/дм^3	ГОСТ 31940-2012 Метод 2
14	Хлорид (хлор-ион)	19,0 ± 2,8	мг/дм^3	ГОСТ 4245 п.2
15	pH	7,5 ± 0,2	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
16	Жесткость	8,0 ± 1,4	°Ж	ГОСТ 31954-2012 Метод А
17	Фториды	0,31 ± 0,05	мг/дм^3	ГОСТ 4386-89 вариант А
18	Сухой остаток	746 ± 75	мг/дм^3	ГОСТ 18164 п.3.1
19	Объёмная активность радона-222	23,1 ± 6,9	Бк/кг	"Методика измерения активности радона в воде с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением ""Прогресс"" № 40090.8К212"
20	Удельная суммарная бета-активность	0,26 ± 0,07	Бк	Методика радиохимического приготовления счетных образцов проб питьевой воды от 27.12.2001
21	Медь	0,0158 ± 0,0046	мг/дм^3	ПНД Ф 14.1:2:4.139

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Химик-эксперт Варникова М.Л.	

к протоколу № 10-8393-1496

Код образца (пробы):	1.2.06.22.8393.Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 09.06.2022 12 ч. 45 мин.,
Дата окончания исследования: 14.06.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии(ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Escherichia coli	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
4	Колифаги	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	Ру

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
Испытательный лабораторный центр
филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001
Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,
E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru
Адрес места осуществления деятельности:
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101
тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru;

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
М.Н. Назарова
м.п
Дата утверждения: 10.06.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-8393-1535
Дата оформления: 10.06.2022

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения
Заявитель (заказчик):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): *09.06.2022 09 ч. 43 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *09.06.2022 12 ч. 20 мин.*
Цель, основание для отбора: *По договору*
договор от 09.03.2022 № 208/22-к
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, скважина №2

Код образца (пробы): *1.2.06.22.8393.Д*
Объем образца: *6,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, стеклянная емкость, пластиковая емкость, темный стеклянный флакон*
НД на методику отбора:
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник t+5 °С*
Дополнительные сведения: *Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.*
Ответственный за составление протокола: *Техник Воронина М.В.*
подпись

Код образца (пробы): 1.2.06.22.8393 Д,

Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований

Дата начала исследования: 09.06.2022 12 ч. 50 мин.,
Дата окончания исследования: 10.06.2022,

№ п\п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	в 100 мл	МУК 4.2.1884-04 Приложение 5

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
биолог Ахадова А.Р	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

********** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА **********