

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»

Испытательный лабораторный центр

филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане,
Абдулинском городском округе, Бугурусланском, Северном, Асекеевском, Матвеевском, Пономаревском районах»
(ИЛЦ Бугурусланского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OE90 от 13.08.2021 г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 560202001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41 ; факс: 43-08-47,


Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности:

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чкаловская, д. 101

461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Комсомольская, д. 101

тел.: 8(35352)2-33-33; e-mail: fguzbuguruslan@mail.ru



М.П. Назарова

Дата утверждения: 10.09.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-2244-446

Дата оформления: 10.09.2021

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая (вода централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения):

Заявитель (заказчик):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Дата и время отбора образца (пробы): 08.09.2021 09 ч. 51 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 08.09.2021 12 ч. 15 мин.

Цель, основание для отбора: По договору

контракт от 09.02.2021 № 1

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Похвистневского района Самарской области, 446460, Самарская область, Похвистневский район, село Подбельск, улица Юбилейная, дом 4а

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Самарская область, Похвистневский район, село Старопохвистнево, улица Советская, 68, ВРК

Код образца (пробы):

1.2.09.21.2244 Л

Объем образца:

0,5 л, 1,0 л.

Тара, упаковка:

Стерильная стеклянная емкость, стеклянная емкость

НД на методику отбора:


Условия транспортировки:


автотранспорт, сумка-холодильник, t+5 °C


Дополнительные сведения:

Образец (проба) отобрана и доставлена заказчиком.

Ответственный за составление протокола:

 Помощник врача по общей гигиене Гуз О.С.

Код образца (пробы):		1.2.09.21.2244.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа санитарно-гигиенических исследований				
Дата начала исследования: 08.09.2021 12 ч. 30 мин.				
Дата окончания исследования: 08.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус и привкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 20 °С	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (измеренную при длине 530 нм)	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность	менее 5	град.	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Химик-эксперт Варникова М.Л.				

Код образца (пробы):		1.2.09.21.2244.Д		
Отделение лабораторных исследований, группа микробиологических исследований				
Дата начала исследования: 08.09.2021 12 ч. 40 мин.				
Дата окончания исследования: 10.09.2021				
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	5,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.1
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
Исследования проводили:				
Должность, Ф.И.О.				
Врач-бактериолог Артищева С.А.				

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ
Ф 02-68-01-2020

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****